

Leitfaden

Empfohlene Zeitabstände für Wiederholungsprüfungen

Einsatzort				
Baustelle Rohbau (Einsatz im Tiefbau, auf Gerüsten, Dächern, Gartenbau etc.)				X
Baustelle Innenausbau (Einsatz in witterungsgeschützter Umgebung)			X	
Bühnenhäuser, temporäre Bühnen, Veranstaltungstechnik				X
Industriebetrieb mit rauhem Umfeld (Giessereien, Schmelzbetriebe, Sägereien, Schlachthöfe)			X	
Produktionsbetriebe (normale Bedingungen/geringe Beanspruchung...)		X		
Gewerbebetriebe wie Schreinerei, mechanische Werkstätten, Autoreparaturwerkstätten, Gaststätten, Hotels			X	
Schulen , Kindergärten, Lager-, Ausstellungs- und Verkaufsflächen		X		
Büro (Geräte, die umfassbare leitfähige Teile aufweisen, z. B. Ständerlampe, Kaffeemaschine)		X		
Büro (Geräte die selten bewegt werden oder nicht umfassbare leitfähige Teile aufweisen, z. B. Bildschirm)	X			

Gebrauchshäufigkeit				
täglich (Dauereinsatz oder mehrere Kurzeinsätze pro Tag)	60	24	12	6
wöchentlich (ein- bis mehrmals wöchentlich im Einsatz)				
monatlich (ein- bis mehrmals monatlich im Einsatz)		36	24	12
seltener (weniger als 1x monatlich im Einsatz)				